

23114243

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : Ajuntament de Torroella de Montgrí

N. Butlletí : 2376429

Adreça : Plaça de la Vila, 1

N. Registre : 23114243

Població : Torroella de Montgrí

Data Registre : 09/01/2023

Data Inici : 09/01/2023

Data Finalització : 10/01/2023

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua de Dipòsit

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Torroella de Montgrí

Procedència : 560 - Dipòsit Torroella

Data presa : 09/01/2023

Hora : 11:00

Clor LL/T "in situ" : 0.58/0.67

Mostra presa : (*)per CATSA

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL DIPÒSIT SECUNDARI			
* Clor lliure	0.6 mg/l	1	DPD
* Olor	<3 Índex de dilució	3	
* Sabor	<3 Índex de dilució	3	
* Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
Terbolesa	0.283 ±0.085 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
Conductivitat Elèctrica	807 ±97 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
PH	7.4 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Amoni	<0.15 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012

CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.

Laboratori

Bústia C-2 de Montfullà

17162 Bescanó

Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

23114243

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : Ajuntament de Torroella de Montgrí

N. Butlletí : 2376429

N. Registre : 23114243

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Torroella de
Montgrí

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 18 de Gener 2023

Cap de Laboratori

LABORATORI